

Muster 3.11 – 1
Schema für Mängelrüge

Straßenbauamt A-Stadt

Bergstraße 3
47111 A-Stadt, den 18.07.2019
Tel.: 02431/72–1
Az.: 019/18
Sachbearbeiter: H. Mayer
Durchwahl: 321

Bauunternehmung
Ypsilon
Talweg 17
81501 X-Stadt

B 305, Ortsumgehung D-Bach;
Neubau von Bau-km 1,5 bis 9,7

Bauvertrag Nr. 019/18 vom 23.03.2018
Abnahmeniederschrift vom 04.07.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Überprüfung der von Ihnen erbrachten o.a. Bauleistung wurden folgende Mängel festgestellt:

1. Von km 12,5 – 13,00 (Bau-km 3 + 200 bis 3 + 700) weist die Fahrbahndecke stellenweise netzartige Risse auf.
2. Bei km 11,7 (Bau-km 2 + 400) Nordseite hat sich die Fahrbahn auf etwa 50 m Länge gesenkt.

Sie werden aufgefordert, die Art der Mängelbeseitigung und den Zeitraum der Arbeiten unverzüglich mit dem Straßenbauamt (Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Mayer) abzustimmen.

Die Mängel sind spätestens

- zu 1. bis zum 15.09.2019
- zu 2. bis zum 15.05.2020

zu beseitigen.

Mit freundlichen Grüßen

Schneider, BD

(Unterschrift)